

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе

(Южный Екатеринбургский отдел

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области)

адрес: 620130, Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

тел. (343)210-94-37,

E-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
3" П. ДВУРЕЧЕНСК

624013, Свердловская обл., Сысертский район, п.
Двуреченск, Клубная ул., 10 А



Профилактическое мероприятие № 66250041000117609984 от 26.03.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 15.04.2025

№ 45/2025-231

При проведении обязательного профилактического визита с 02.04.2025 по 15.04.2025, на основании
решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-15-12/25-4071-2025 от
26.03.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" П. ДВУРЕЧЕНСК

624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, Клубная ул., 10

юридический адрес А

дата регистрации 23.12.2002

ИНН/ОГРН 6652011655 / 1026602178327

Средняя общеобразовательная школа № 3 (624013, Свердловская обл., Сысертский район, п.
Двуреченск, Клубная ул., 10 А)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от
15.04.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ норма- тивного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Нарушаются требования санитарного законодательства к мебели для учебных заведений, а именно: имеются дефекты и повреждения мебели в учебном кабинете химии/биологии "Точка роста" (демонстрационный стол учителя), в	СП 2.4.3648- 20	2.4.9	Соблюдать требования санитарного законодательства к мебели для учебных заведений, а именно: обеспечить замену мебели в учебном кабинете химии/биологии "Точка роста"	29.08.2025

обеденном зале (дефект кожаной поверхности табуретов), в учебных кабинетах №2 и №8 (края учебных парт), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами".		(демонстрационный стол учителя), в учебных кабинетах №2 и №8. В соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами".	
2. Нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке, а именно: имеются дефекты внутренней отделки в учебном кабинете №22, в кабинете "Центр детский инициатив" (дефект напольного покрытия - сколовшаяся краска и трещины между деревянными досками), в зоне рекреации возле столовой (дефект напольного покрытия - сколовшаяся краска, трещины, разошедшиеся деревянные доски), что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию. В соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию".		2.5.2 Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке: устранить дефекты внутренней отделки пола, в том числе посредством проведения ремонтных работ в учебном кабинете №22, в кабинете "Центр детский инициатив", в зоне рекреации возле столовой.	29.08.2025
3. Нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке, а именно: имеются дефекты внутренней отделки в учебном кабинете физики "Точка роста" (отслоение штукатурки с поверхности стен), в зоне рекреации возле кабинета №22 (трещины на потолке), в кабинете №23 (трещины на потолке), кабинете химии/биологии "Точка роста" (следы протеканий на потолке возле окна), в зоне рекреации возле столовой (трещины на потолке, повреждение стены, множественное отслоение штукатурки над входом в столовую), в обеденном зале (следы протеканий на стене и потолке, отслоение штукатурки с поверхности потолка), в учебном кабинете №2 (отслоение штукатурки с поверхности стены), в учебном кабинете №3 (трещины на потолке), в учебном кабинете №7 (трещины на потолке, бумажные обои, отходящие от поверхности стен), в учебном кабинете №10 (трещины на потолке, бумажные обои), в учебном кабинете №14, №15, №16 и №31 (бумажные обои, неподлежащие влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств), помещении библиотеки (трещины на потолке), лестничный пролет на второй этаж (следы протеканий на потолке), в медицинском кабинете №34 (трещины и отслоение штукатурки в зоне окон), в учебном корпусе для начальной школы в кабинете психолога (бумажные обои, отходящие от поверхности стен и неподлежащие влажной обработке с применением моющих и		2.5.3 Соблюдать требования к внутренней отделке помещений: устранить дефекты внутренней отделки стен, в том числе посредством проведения ремонтных работ в учебном кабинете физики "Точка роста", в зоне рекреации возле кабинета №22, в кабинете №23, в кабинете химии/биологии "Точка роста", в зоне рекреации возле столовой, в обеденном зале, в учебном кабинете №2, в учебном кабинете №3, в учебном кабинете №7, в учебном кабинете №10, в учебных кабинетах №14, №15, №16 и №31, в помещении библиотеки, на лестничном пролете на второй этаж, в медицинском кабинете №34, в учебном корпусе для начальной школы в кабинете психолога, в учебном корпусе с мастерскими в кабинете технологии для девочек и кабинете №61.	29.08.2025

дезинфицирующих средств), в учебном корпусе с мастерскими в кабинете технологии для девочек и кабинете №61 (бумажные обои, неподлежащие влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств). В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.				
---	--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 01.09.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" П. ДВУРЕЧЕНСК, директора Титову М.Н.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись


Зубарева Анастасия Викторовна

ФИО

Предписание получил:

директор 

должность, ФИО



подпись

15.09.2025

дата

Место выдачи предписания:

624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, Клубная ул., 10 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 45/2025-231 от 15.04.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891256
Владелец Титова Марина Николаевна
Действителен с 01.07.2024 по 01.07.2025