

УТВЕРЖДАЮ.

Директор школы  М.Н. Титова

**АКТ № 24**  
**проведения технического обслуживания и проверки**  
**внутренних пожарных кранов**  
**МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» п. Двуреченск**

от « 12 » октября 2016 г.

Комиссия в составе председателя Печникова Н. К., зам. директора по безопасности, и членов комиссии Храпко А.В., зам.директора по АХР, Захарова А.А., рабочего, в соответствии с п.1.7.1. и 1.7.3. Правил пожарной безопасности в РФ (ГПБ-01-93) провела техническое обслуживание и проверка работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны с ПК 1 по ПК 7 проверены на работоспособность путём пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, и все рукава имеющиеся в здании перекатаны в новую складку и присоединены к кранам и стволам. Давление в пожарных кранах 2,3 амп.

Председатель комиссии  Печников Н. К.

Члены комиссии:

1.  Храпко А.В.

2.  Захаров А.А.