

АКТ
проверки пожарных гидрантов

от «19» июля 2016 г.

г. Сызрь

Комиссия в составе: зам. директора МУП «Сызрьводоканал» Кичина А. В., адм. мастера участка внешних сетей, водоснабжения и канализации Буфрухан В. И.

составила настоящий акт о том, что «19» июля 2016 г. произведена

проверка технического состояния пожарного гидранта по адресу: а. Двуреченск

ул. Победы (Ключевая) от МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В. И. Ленина» № 10А

Расход воды на период испытаний составил 25 л/с

Расход воды на пожаротушение по требованиям норм составляет 20 л/с

Выводы комиссии:

Пожарный гидрант находится в исправном состоянии

Подписи:



[Signature] = Кичина А. В.
[Signature] = Буфрухан В. И.