

ООО «ПожСервис Плюс»
ИНН/КПП 66 52 017 086/66 52 01 001
624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Комунны, д. 26-а, оф. 204
Р/сч 407 028 109 162 901 003 64 в Уральском банке Сбербанка РФ г.
Екатеринбург
Кор/сч 301 018 105 000 000 006 74 БИК 046 577 674
Тел: (34374) 7-34-64

Директору
МАОУ «СОШ № 3»
Титовой М.Н.

Для сведения:

ОНД Сысертского ГО,
Арамильского ГО
МЧС России по СО

Исх. № 44 от 30. 05. 2016 г.

АКТ
проверки исправности внутренних пожарных кранов и пожарных рукавов
МАОУ «СОШ №3»
п. Двуреченск ул. Клубная, дом 10 А

Комиссия в составе председателя: Коротких С. А.- исполнительного директора ООО «ПожСервис Плюс», Титовой М.Н.- директора МАОУ «СОШ №3», специалиста ООО «ПожСервис Плюс» Васильева О. В., в соответствии с п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) и СНиП 2.04.01-85 *провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов. Внутренние пожарные краны ПК-1-ПК-7 в здании школы проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Диаметр водопровода 51 мм, кнопок дистанционного пуска нет, электродвигатель нет, насосов – повысителей нет.

Пожарные рукава просушены, перекачаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам, проверены на герметичность и наличие уплотнительных резинок. Давление в противопожарной системе соответствует установленным нормам. Средний напор составляет 3,3 м., радиус компактной части струи 18,3 м., суммарный расход 3,9 л/с.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии: _____

Титова М.Н.

Васильев О.В.



*** приложение:

копия лицензии, копия договора на проведение работ.

« 30 » мая 2016 г.