

Утверждаю
Директор школы _____ М. Н. Титова

« 12 » октября 2016 г.

АКТ № 25

**проверки исправности внутреннего противопожарного водопровода
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» п. Двуреченск**

Комиссия в составе председателя Печникова Н. К., заместителя директора по безопасности и членов комиссии, Храпко А.В., зам. директора по АХР, и Захарова А. А., рабочего, проверила работоспособность внутреннего противопожарного водопровода и составила акт о том, что внутренний противопожарный водопровод технически исправен.

Давление в противопожарной системе 2,3 атм.

Председатель комиссии  Печников Н. К.

Члены комиссии:

1.  Храпко А. В.

2.  Захаров А. А.