

ООО «ПожСервис Плюс»
ИНН / КПП 6652017086 / 665201001
624021, Свердловская обл., г. Сысерть, мкр. Новый, д. 21, офис 37
Р/сч 40702810916290100364 в Уральском Банке Сбербанка РФ
г. Екатеринбург, К/сч 30101810500000000674, БИК 046577674,
ОГРН 1046602420468, ОКПО 72375390, ОКАТО 65241501000,
ОКВЭД 51.65.6, 51.70, 45.31, 45.33, 29.56, 29.56.9, ОКОГУ 49013,
Тел/факс: (343 74) 7-34-64, эл. почта: pozhservis04@mail.ru

Исх. № 34
от 27.05.2016г

МАОУ «СОШ № 3»
Директор Титова М. Н.

СПРАВКА

В МАОУ «СОШ № 3», расположенная по адресу: **624013, Сысертский р-н, п. Двуреченск, ул. Клубная, 10 а.** В мае 2016г. была проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений. Обработанная поверхность конструкций внешне не отличается от необработанной поверхности, что соответствует технологическому регламенту 021-ТР-03 на производство работ по нанесению состава на конструкции из древесины и материалов на её основе. Поверхность обработана составом «МИГ-09».

Обработанная поверхность соответствует требованиям НПБ-251-98 по II группе огнезащитной эффективности.

Гарантированный срок действия огнезащиты не менее 3-х лет.

Следующий срок плановой обработки – май 2019г.

Исполнительный директор
ООО «ПожСервис Плюс»



С.А.. Коротких